



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98 Факс: (8722) 51-70-98
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«28» июля 2021 г. № 134

Должностным лицом (должностными лицами): инспектор ОНД и ПР № 1 по Советскому району
г.Махачкалы Биалов К.М.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения о проведении проверки КНМ: № 134 от 15 июля 2 г

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: г. Махачкала, ул. А.Алиева 1 А

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83»
ОГРН 10705620022631, ИНН 0562068575

*(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория
риска)*

В ходе проведения: Выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплисия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На втором этаже ширина вторых эвакуационных выходов не соответствуют требованиям, а именно менее 1.2 м.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 .	01.06.2022	
2	Уклон маршей лестниц 3-го типа более 1:1	п.3 ст.4 ФЗ -123; СП 1.13130.2020 п.4.4.3.	01.06.2022	
3	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (АПС, СОУЭ, вывод сигнала в подразделение пожарной охраны)	ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 54	01.06.2022	
4	Не представлена разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 83, ч. 1	01.06.2022	
5	Не представлен акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и не вносятся соответствующие записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты за последний квартал	ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 54	01.06.2022	
6	Не представлен договор на проведение технического обслуживания АПС и СОУЭ	*ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 54	01.06.2022	
7	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", п. 48	01.06.2022	

	эвакуации (коридоры) этажей здания для покрытия пола применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности.	22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п.4.3.2		
9	Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов, расположенные в помещении кухни от горючих отходов с составлением соответствующих актов проведенных работ не реже 1 раза в год и автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	ППР в РФ №1479: п. 43	01.06.2022	
10	Объект не обеспечен эвакуационным освещением которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Правила противопожарного режима в РФ № 1479 п. 37	01.06.2022	
11	Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре на момент проверки находится в нерабочем состоянии.	ППР в РФ № 1479: п. 54	01.06.2022	
12	Не проводятся не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний.	ППР в РФ № 1479: п. 17, п/п «б»	01.06.2022	
13	Лестничные клетки здания не отделены от поэтажных коридоров самозакрывающимися дверьми с уплотнениями в притворах. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. (на 1 этаже некоторые двери отсутствуют)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 1.13130.2009 п.4.2.7	01.06.2022	
14	Не проводятся проверки работоспособности систем и средств автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не реже 1 раза в квартал (акт не представлен)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	01.06.2022	
15	Руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения административного корпуса Не представлен Акт проверки в	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 п. 13 СНиП	01.06.2022	

	сроки.			
16	Руководителем организации не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре.	ППР в РФ №1479: п. 9	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный государственный
надзор:

Инспектор ОНД и ПР № 1
по Советскому району г.Махачкалы
ст.лейтенант вн. сл.
К.М.Билалов



Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в
ознакомлении получения
предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)